

ג' באב תשפ"א
12/07/2021

מספר חשבון חוזה: 360160415

מספר הזמנה: 300800199

לכבוד
מושב ניר בנים
מרפאה
ניר בנים 7952500

מידע על מרכזי השירות, השירותים ושעות הפעילות
ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
<https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx>

להחזרה: רח' האורגים 15 אשדוד

שלום רב,

הנדון: אסדרה למתקני ייצור באנרגיות מתחדשות – תשובת מחלק חיובית חלקית לבקשה לשילוב/ לחיבור מתקן ייצור ברשת החלוקה

1. הרינו להודיעך כי בהמשך לתשובת המחלק השלילית שנשלחה אליך ביום 12/05/2021 – קיבלנו ביום 12/05/2021 את בקשתך המעודכנת לשילוב/חיבור מתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאי – ברשת החלוקה בהתאם לאמת מידה 2כ35(ט)(9), ולפיכך הננו מאשרים את בקשתך לשילוב/לחיבור מתקן הייצור, בכפוף להגבלות המצויינות במסמך זה (להלן – "המתקן").

להלן פרטי המתקן:

שם האסדרה: אסדרה תעריפית מעל 15 קו"א

סוג המתקן: פוטו וולטאי

הספק מותקן: 0.0 קו"ט (*הספק מהפכים * 0.9, בהתאם להגדרת אמות המידה)

מיקום: גגות

מועד התחייבות לחיבור או לשילוב המתקן: 19/01/2023

תעריף: 0.45 ש"ח

השילוב/חיבור המבוקש, יתאפשר בכפוף לעמידתך בדרישות המפורטות כדלקמן:

- הספק מותקן מירבי שניתן לחבר במיקום המבוקש (הספק מרבי אפשרי) 0.0 קו"ט כל עידכון נוסף בבקשה שיש בו כדי לאפשר תשובת מחלק חיובית או חיובית מוגבלת: דרישה להתקנת אמצעי להגבלת צריכת אנרגיה מהרשת – כן הגבלת צריכה מרבית מהרשת 3X63 אמפר במ"נ דרישה להתקנת אמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה לרשת – כן הספק הזרמה מירבי לרשת 0.0 קו"ט

המועד המוקדם ביותר, ככל שקיים, שבו ניתן להתחייב לחיבור או שילוב המתקן שלגביו ניתן לתת תשובה חיובית או חיובית מוגבלת, בכפוף לתיקון הבקשה כאמור בסעיפים 1 עד 3 לעיל, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שישה (6) חודשים לאחר המועד המחייב המירבי לסנכרון, קרי עד ליום 19/01/2023

2. בהתאם לאמור באמת מידה 2כ35(ט)(1) חברת החשמל מבהירה בזאת כי תנאי להפעלה ולשילוב המתקן ברשת החשמל, הינו עמידה של המתקן בדרישות חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 והתקנות שמכוחו** וכן בעמידה בכל התנאים הקבועים באמות המידה לצורך הפעלה מסחרית.

3. רצ"ב חשבון לתשלום. יובהר כי במידה ולא ישולם חשבון זה בתוך 14 ימי עבודה, תפקע הודעה זו.

לתשומת לבך:

סימן ג' בפרק ג' לספר אמות המידה שפרסמה רשות החשמל קובע את התנאים לחיבור או שילוב מתקן ייצור לרשת החלוקה ואת המועדים הרלוונטיים. ככל שלא תעמוד בתנאים ובמועדים המפורטים באמות המידה ו/או כל הוראת דין, מכל סיבה שהיא, תפקע תשובה זו. אין באמור במענה זה כדי לסתור האמור באמות המידה של רשות החשמל ובתנאי ההליך התחרותי שפרסמה הרשות ובכל מקרה של סתירה בין מענה זה להוראות אמות המידה ומסמכי ההליך התחרותי יגברו הוראות אמות המידה ומסמכי ההליך התחרותי.

לשירותך בכל עת,
מיכה אורן

**** במקרה שבו קיים חיבור שהינו זמני – יש לוודא כי היתר הבניה/אישור לתחילת עבודות הינו בתוקף. על המבקש להמציא לידי חברת החשמל היתר בניה או טופס 4/תעודת גמר כתנאי להפעלה ולשילוב המתקן ברשת החשמל, ככל שהמתקן אינו נהנה מפטור לפי סעיף 24 לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014.**